



LEGENDA	
	RG - REGISTRO DE GAVETA
	RP - REGISTRO DE PRESSÃO
	- PONTO DE ÁGUA
	TJ - TORNEIRA DE JARDIM
	- TUBULAÇÃO EM PVC AF
	SUBIDA DE TUBULAÇÃO
	DESCIDA DE TUBULAÇÃO

- OBSERVAÇÕES :
1. TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15, COM OS DIÂMETROS (mm) INDICADOS.
 3. AS TORNEIRAS DE JARDIM FICARÃO A 50 CM DO NÍVEL DO TERRENO.
 5. AS TUBULAÇÕES QUE PASSAM PELO SOLO SERÃO ENTERRADAS COMO INDICADO PELAS RESPECTIVAS PROFUNDIDADES. VER DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA.

Ministério da Educação FNDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>	
ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 04 SALAS DE AULA	
ENDEREÇO:	DIVERSOS
PROPRIETÁRIO:	FUNDO DE FORTALECIMENTO PARA A ESCOLA
AUTORES DO PROJETO :	CGEAN - BRASÍLIA-DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
PROPRIETÁRIO	_____
AUTOR DO PROJETO	_____
AUTOR DO PROJETO	_____
RESP. TÉCNICO	_____
DLFO	CREA
	DLFO
HID PROJETO HIDRO-SANITÁRIO FOLHA PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA 01 <small>05</small>	
REVISÃO:	001-2004
DATA :	ABRIL/2005
ESCALA :	INDICADA
DESENHO :	DESENHO
VISTO:	

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (081) 9985-9180 - GUSTAVO / (0 XX 81) 234-5011 / 363-3092 (TELEFAX)
 MARCELO / (081) 9985-9115 - MARCELO / (081) 9985-9180

